

Zertifikat

Nr. z9618b-25

Auftraggeber:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg, Deutschland

Kategorie 6A

Prüfling(e):

Steckverbinder:

E-DAT C6A 1 Port Cat.6A

Art.-Nr.:	E-DAT C6A LSA++ 1Port AP rw	130E370002-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port AP vk	130E370027-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port UP rw	130E371002-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port UP vk	130E371027-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port UPK rw	130E371102-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port UPK vk	130E371127-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port UPO	130E371200-I
	E-DAT C6A LSA++ 1Port	130E37xxxx-I-xx

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
DIN EN 50173-1 (2018-10)
ANSI/TIA-568.2-D (2018-09)
IEC 60603-7-51 Ed.1.0 (2010-03)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

Steckverbinder, Kupfer, Kategorie 6A

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **R9618b-25** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 30.07.2025



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**